

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: undmagadan@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 9 тел. 695-178, E-Mail: ondmagadan@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В помещениях и на территории Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского юношеского творчества», по адресу: г. Магадан, Парковая, 22

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНД и ПР по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области Быкова Ивана Валерьевича № 61 от «25» мая 2016 г.

(наименование органа ГПН)

На основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 «16» июня 2016г. с 14 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «27» июня 2016 г. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Магадана Чайковским Александром Петровичем и государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Прилепской Кристиной Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Здания и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского юношеского творчества», по адресу: г. Магадан, Парковая, 22

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Майоровой Ириной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	директором не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, (согласно, удостоверения обучение пройдено 29 марта 2012 года)	п. 3 ПП РФ ППР №390, п. 32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645	31.08.2016	
2	руководителем организации не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	п. 57 ПП РФ ППР №390	31.08.2016	

	(отсутствует акт)			
3	пожарные шкафы, установленные на объекте выполнены из горючих материалов (деревянные)	п. 57 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
4	руководителем организации не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической (автономной) установки пожаротушения, установленной на сцене актового зала, с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствуют акты проверки работоспособности)	п. 61 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
5	руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических (автономных) установок пожаротушения)	п. 63 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
6	руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
7	эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (в помещении теплоузла)	пп. В п. 42 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
8	не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей, установленных на объекте, с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствуют акты проверки работоспособности)	п. 61 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
9	противопожарные двери, установленные на объекте (электрощитовая, костюмерная) не имеют устройств для самозакрывания	ст. 4, ст. 6, часть 8 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.62 ПП РФ	31.08. 2016	
10	в складском помещении, расположенном на первом этаже здания расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра	п. 343 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	

11	- в помещении электрощитовой осуществляется хранение горючих материалов (деревянный стол и стул)	пп. Ж п. 42 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
12	в складское помещение, расположенном на первом этаже здания не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (перегородка отделяющая складское помещение от коридора выполнена из гипсокартона)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013, пп. К п. 23 ПП РФ ППР №390);	31.08. 2016	
13	под лестничным маршем, ведущим на первый этаж здания, осуществляется хранение мебели и других горючих материалов	пп. К п. 23 ПП РФ ППР №390	31.08. 2016	
14	руководитель организации не обеспечил исправность источников внутреннего противопожарного водопровода (согласно акта проверки работоспособности от 25 апреля 2016 года, давление в сети составляет 0,2 Мпа, что не соответствует норме	ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. п. 6.1 табл. 2, п. 6.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»	31.08. 2016	
15	соединительные линии СОУЭ, шлейфы АУПС и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF)	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.8. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», табл. 5 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)	31.08. 2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана
по пожарному надзору Прилепская К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 27 » июня 2016г.



Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

« 27 » июня 2016г.

✓ 
(должность, фамилия, инициалы)